



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
по Красноярскому краю**

**ПРЕДПИСАНИЕ**

**должностного лица, уполномоченного осуществлять  
государственный санитарно-эпидемиологический надзор**

г. Норильск

№ 2003/с

«29» апреля 2016г.

При обследовании муниципального бюджетного образовательного учреждения «Гимназия № 7» (МБОУ «Гимназия № 7»), юридический адрес: 663300, Россия, Красноярский край, г. Норильск, Центральный район, проспект Ленинский, д. 45 «В» (государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц 1022401631471, зарегистрировано Администрацией города Норильска Красноярского края от 07 июня 2001г., ИНН 2457042589), при рассмотрении протоколов об административном правонарушении от «29» апреля 2016г. №№ 1996, 1998 выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения, возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, и в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 44 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Положением об Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю от 09.07.2012 № 696, предписываю устранить выявленные:

1. Нарушения требований п. 5.1 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», п. 2.5 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» в части соответствия объемно-планировочных решений помещений пищеблоков учебных корпусов №№ 1,

2 санитарно-эпидемиологическим требованиям, исключающим встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции. Срок исполнения: до 27.04.2018г.

2. Нарушения требований п. 5.2 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» в части соответствия набора помещений мощности пищеблоков в учебных корпусах №№ 1, 2. Срок исполнения: до 27.04.2018г.

3. Нарушения требований п. 8.4 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» в части проведения обработки сырых и готовых продуктов отдельно в специально оборудованных цехах пищеблоков учебных корпусов №№ 1, 2. Срок исполнения: до 27.04.2018г.

4. Нарушения требований п. 4.4 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» в части оборудования обеденных залов учебных корпусов №№ 1, 2 столовой мебелью (скамейками) с покрытием позволяющим проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Срок исполнения: до 27.04.2018г.

5. Нарушения требований п. 3.6 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», п. 4.5 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» в части оборудования электроплиты (на пищеблоке учебного корпуса № 2), являющейся источником повышенного выделения тепла, локальной вытяжной системой вентиляции в зоне максимального загрязнения. Срок исполнения: до 27.04.2018г.

6. Нарушения требований п. 3.6 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», п. 4.5 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» в части оборудования моечных ванн в моечных кухонной посуды (на пищеблоках учебных корпусов №№ 1, 2), являющихся источниками повышенных выделений влаги, локальной вытяжной системой вентиляции в зоне максимального загрязнения. Срок исполнения: до 27.04.2018г.

7. Нарушения требований п. 3.3 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» в части установки резервных источников горячего водоснабжения в моечных кухонной, столовой посуды и в овощном цехе пищеблока учебного корпуса № 2 (для бесперебойного обеспечения горячей водой производственных цехов в периоды проведения профилактических и ремонтных работ в котельных, бойлерных и на водопроводных сетях горячего водоснабжения). Срок исполнения: до 27.04.2018г.

8. Нарушение требований п. 3.4 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» в части установки умывальников из расчета 1 кран на 20 посадочных мест перед обеденными залами столовых учебных корпусов №№ 1, 2. Срок исполнения: до 27.04.2018г.

9. Нарушение требований п. 5.5 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» в части восстановления целостности кафельной плитки на полу в моечной столовой посуды пищеблока учебного корпуса № 1, в овощном цехе пищеблока учебного корпуса № 2. Срок исполнения: до 27.04.2018г.

10. Нарушение требований п. 5.7 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» в части отделки пола в обеденном зале № 2 столовой учебного корпуса № 1: восстановления целостности линолеумного покрытия пола. Срок исполнения: до 27.04.2018г.

11. Нарушение требований п. 8.9 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», что является нарушением п. 4.10 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» в части оборудования пищеблоков учебных корпусов №№ 1, 2 отдельными столами для обработки сырой птицы. Срок исполнения: до 27.04.2018г.

12. Нарушения требований п. 5.16 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п. 7.3 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» в части выполнения в учебных кабинетах для занятий музыкой № 5/1, № 5/3 шумоизолирующих мероприятий с использованием шумопоглощающих отделочных материалов. Срок исполнения: до 27.04.2018г.

13. Нарушения требований п. 4.9., 10.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» в части определения количества обучающихся в классах 1 «А», 1 «Б», 1 «О», в 2 «Б», 2 «В», 3 «А», 3 «Б», 4 «А», 4 «Б», 4 «В», исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося (не менее 2,5 кв.м. на 1 обучающегося). Срок исполнения: до 27.04.2018г.

14. Нарушения требований п. 8.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» в части обеспечения холодным и горячим централизованным водоснабжением: помещений начальных классов №№ 29, 15, 16, 14, 12, 11, 13, 3, 10, 9, 8, 7, 6, 5, кабинета рисования № 1 учебного корпуса № 1; кабинета рисования № 42 учебного корпуса № 2. Срок исполнения: до 27.04.2018г.

15. Нарушения требований п. 3.1.4., п. 3.3.1., таблицы 2 п. 33. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» в части обеспечения норматива коэффициента пульсации на рабочей поверхности в учебных кабинетах №№ 3, 6, 12, 15А (корпус № 1) не более 10%. Срок исполнения: до 27.04.2018г.

16. Нарушения требований п. 3.7. изменения № 2 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в части оборудования в хозяйственной зоне учреждения на расстоянии не менее 20 м от здания площадки с твердым покрытием, для установки мусоросборников (контейнеров) для сбора отходов с плотно закрывающимися крышками. Срок исполнения: до 27.04.2018г.

17. Нарушения требований п. 2.12. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» в части установки в хозяйственной зоне отдельных контейнеров с крышками для сбора твердых бытовых и пищевых отходов. Срок исполнения: до 27.04.2018г.

18. Нарушения требований п. 5.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в части обеспечения обучающихся в учебных кабинетах № 9 (1 «А» класс), № 12 (1 «Б» класс), № 11 (1 «В» класс), № 5 (1 «О» класс), № 16 (2 «А» класс), № 13 (2 «Б» класс), № 15-а (2 «В» класс), № 10 (3 «А» класс), № 7 (3 «Б» класс), № 3 (3 «В» класс), № 14 (4 «А» класс), № 6 (4 «Б» класс), № 8 (4 «В» класс) рабочим местом (за партой) в соответствии с их ростом. Срок исполнения: до 27.04.2018г.

19. Нарушения требований п. 5.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» в части оборудования кабинета химии № 36 ученическими и демонстрационными столами с защитными бортиками

по наружному краю стола; в части функционирования вытяжного шкафа в лаборантской кабинета химии. Срок исполнения: до 27.04.2018г.

20. Нарушения требований п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в части устранения дефектов пола: в учебных помещениях № 41 (русский язык), № 40 (русский язык), № 52 (профорентация), № 35 (английский язык), № 31, № 26 (биология), № 55 (технология), в малом спортивном зале учебного корпуса № 2; в учебных помещениях № 21, № 12, № 8, в малом спортивном зале учебного корпуса № 1. Срок исполнения: до 27.04.2018г.

21. Нарушения требований п. 9.6 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» в части оборудования рабочих мест с ПЭВМ для взрослых пользователей (преподавателей) в учебном корпусе № 1 подъемно-поворотными рабочими стульями (креслами), регулируемые по высоте и углам наклона сиденья и спинки. Срок исполнения: до 27.04.2018г.

22. Нарушения требований п. 10.5 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» в части оборудования рабочих мест с ПЭВМ для взрослых пользователей (преподавателей) в учебном корпусе № 1 подставками для ног. Срок исполнения: до 27.04.2018г.

23. Нарушения требований п. 8.8 главы 1 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части оборудования медицинского кабинета учебного корпуса № 1 мебелью (столами, тумбами), поверхность которой выполнена из материалов устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств. Срок исполнения: до 27.04.2018г.

Ответственность за выполнение предписания возлагается на Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 7» в лице руководителя.

В подтверждение выполнения требований предписания в срок до 27.04.2018г. представить в адрес Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Норильске информацию, подтверждающую выполнение предписания любым способом быстрой связи: по электронной почте и на бумажном носителе (E-mail: [norilsk@24.rospotrebnadzor.ru](mailto:norilsk@24.rospotrebnadzor.ru), факс: 462280).

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Норильске оставляет за собой контроль за выполнением настоящего предписания.

Невыполнение в установленный срок настоящего предписания влечет за собой административную ответственность, предусмотренную пунктом 1 статьи 19.5 КоАП РФ.


Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Главный специалист-эксперт



Т.И. Черных

Предписание получил: и.о. директора МБОУ «Гимназия № 7»  
Бавыкина Ирина Петровна «29» апреля 2016 г.

  
(подпись)